



№ 50230041000104734683



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Солнечногорский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 5-01-17

Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 27

« 22 » февраля 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом Солнечногорского ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области Кашириной Мариной Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16**, юр. адрес: Московская область, г. Клин
ул. Карла Маркса, д. 90 А, факт. адрес(а): Московская область, г. Клин, ул. Карл
Маркса, д. 90 А; Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 4; Московска
область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.6; Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого
д.9А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.9А

1. Стены в раздевалке в группе и на лестничном пролете, потолки на лестничном пролете и коридоре перед входом в группу с дефектами и повреждениями (отслоившаяся краска на стенах, множественные следы подтеков на потолке на лестничном пролете), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.6

1. Источники искусственного освещения в группе №6 частично содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Стены и потолки помещений МОУ – СОШ №16 дошкольного отделения имеют дефекты повреждения, а именно: потолки в туалете группы №6, в спальном комнате, в группе и коридоре имеют следы подтеков, на стене также имеются следы подтеков, что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. В одной группе расстановка трехъярусных кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. На момент осмотра установлено, что в двух спальном помещениях кровати без минимальных разрывов от наружных стен, от отопительных приборов, также не соблюдена ширина прохода между кроватями, что является нарушением табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 4

1. Демонстрационный стол в учебном кабинете физики/химии не имеет защитных бортиков наружному краю стола, что является нарушением требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 А

1. В учебных кабинетах №1, 3, 4, 5 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. В учебном кабинете №10 используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. Стены и потолки физкультурного зала, актового зала (столовой), потолки в туалете мальчиков на 1-3 этажах, потолки кабинета начальных классов №4 МОУ – СОШ №16 имеют дефекты и повреждения (подтеки, отслоившаяся штукатурка), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения стен и потолков в МОУ – СОШ №16, именно: стены в раздевалке в группе и на лестничном пролете, потолки на лестничном пролете и в коридоре перед входом в группу по адресу: Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.9А, потолки в туалете группы №6, в спальном комнате, в группе и в коридоре, на стене в коридоре по адресу: Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.6, стены и потолки физкультурного зала, актового зала (столовой), потолки в туалетах мальчиков на 1-3 этажах, потолки кабинета начальных классов №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 А, в срок до **01.08.2023г;**
2. Установить защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола в учебном кабинете физики/химии по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 4 в срок до **01.05.2023г;**
3. Не допускать использование ламп с разным световым излучением в учебном кабинете №10 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 А в срок до **01.05.2023г.;**
4. Установить дополнительные источники искусственного освещения в учебных кабинетах №1, 3, 4, 5 над учебными досками, для работы с которыми используется мел, по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 А, в срок до **01.05.2023г;**
5. Обеспечить свободный проход для детей между кроватями в спальнях, установить минимальные разрывы от наружных стен, от отопительных приборов в спальнях по адресу: Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.6 в срок до **01.05.2023г;**
6. Заменить источники искусственного освещения, которые находятся в неисправном состоянии в группе №6 по адресу: Московская область, г. Клин, Ул. Л. Толстого, д.6 в срок до **01.05.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЮЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ №16, юр. адрес: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Солнечногорский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: rosnadzor.to.16@mail.ru

в срок до «01» мая 2023 г. по п. 2, 3, 4, 5, 6 с приложением документов и сведений подтверждающих исполнение предписания.

в срок до «01» августа 2023 г. по п. 1 с приложением документов и сведений подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
Солнечногорского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области



М.А. Каширина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « dd » aa 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: